



## Випробувальна лабораторія ТОВ «НВП «ДІН ЛТД»

Адреса: 04074, Україна, м. Київ, вул. Коноплянська, буд.12

тел. +38 (050) 411-77-46, e-mail: labdinltd@i.ua

100

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 59  
від 19 квітня 2023 р.

Найменування і марка нафти або нафтопродуктів

Номер нормативного документа (нормативно-правового акту) на нафтопродукт

Найменування організації (замовник випробувань)

Розповсюджувач:

Підприємство-виробник / адреса

Дата виготовлення нафтопродукту

Дата відбирання проби

Номер партії (резервуара, транспортного засобу)

Паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0 (зразок палива дизельного ULSD 10 ррт, згідно НД виробника)

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив /ДСТУ 7688:2015 'Паливо дизельне Євро. Технічні умови'.

ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», Україна, 11571, Житомирська обл., Коростенський р-н., с.Ушомир, вул.Березюка, 15 код ЄДРПОУ 322852257

Preem, Warfvinges v. 45, 11280, Стокгольм, Швеція

Квітень 2023р.

18.04.2023р.

Партія в кількості 1 653 874 кг, Склад ПММ №1, резервуари №6, №7, №8, м.Коростень, вул. Горького 41, Склад ПММ №2, резервуари №1, №2, м.Коростень, вул. Кемського 1, Склад ПММ №21, резервуари №1, №2, №3, №4, №5, №6, м.Коростень, вул. Б.Хмельницького 4.

Дата проведення лабораторних випробувань

19 квітня 2023 р.

Назва фізико-хімічного показника		Норма згідно ТР	Норма згідно ДСТУ	Фактичне значення	Метод випробування
1.*Цетанове число, не менше	Л		51	51	ДСТУ 8735
	З		49		
	Арк		48		
	З		800-845		
	Арк		800-845		
2.*Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, %, не більше			8	1,3	ДСТУ EN 12916
3.*Вміст сірки, мг/кг, не більше			10	2,8	ДСТУ ISO 20846
4.Температура спалаху в закритому тиглі, °С, не нижче			55	65	ДСТУ ISO 2719
5.*Змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60°С, мкм, не більше			460	430	ДСТУ ISO 12156-1
6. Фракційний склад:	- за температури 250 °С випаровується, % (об.), не більше	Не норм.	65	43	ГОСТ 2177
	- за температури 350 °С випаровується, % (об.), не менше	Не норм.	85	92	
	- 95 % (об.) переганяється за температури, °С, не вище	360	360	359	
7.*Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот, % об	В0		0	<0,05 (відеутність)	EN 14078
	В5		≤5		
	В7		>5-7		
8.*Гранична температура фільтрованості, °С, не вище	Л	-5	5	мінус 19	ДСТУ EN 116
	З	-20	-20		
	Арк.	-30	-30		

Знаком\* позначаються показники, перевірені в субпідрядних лабораторіях (протокол № 546/23КР від 19.04.2023р. та № 264/23 від 19.04.2023р.)

Декларація про відповідність № UA.TR.100.D0049-23 від 19.04.2023р.

Гарантійний строк зберігання – 1 рік.

Можливість внесення будь-яких змін в паспорт якості без дозволу ВЛ ТОВ «НВП» ДІН ЛТД» виключена.

**Висновок:** зразок палива дизельного ULSD 10 ррт, за перевіреними показниками відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» (додаток № 2 та вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» п 4.2 Табл.1, як паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0.



(підпис)

