

Випробувальна лабораторія ТОВ «НВП «ДІН ЛТД»



Україна
Приватне підприємство

Адреса: 04074, Україна, м. Київ, вул. Коноплянська, буд. 12
тел. +38 (050) 411-77-46, e-mail: labdinltd@i.ua

«УКРПАЛЕТСИСТЕМ»

Ідентифікаційний код 32285225

м. Київ,
проспект Певзлі, 47

Найменування і марка палива або нафтопродуктів

Номер нормативного документа (нормативно-правового акту) на нафтопродукт

Найменування організації (замовник випробувань)

Розповсюджувач:

Підприємство-виробник / адреса

Дата виготовлення нафтопродукту

Дата відбирання проби

Номер партії (резервуар, транспортного засобу)

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 159
від 02 листопада 2023 р.

Паливо дизельне ДП-3-Євро5-В0 (зразок палива дизельного 10 ррт, згідно НД виробника)

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив /ДСТУ 7688:2015 'Паливо дизельне Євро. Технічні умови'.

ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», Україна, 11571, Житомирська обл., Коростенський р-н., с.Ушомир, вул.Березюка, 15 код ЄДРПОУ 322852257

Міна Abdullah Refinery (MAB), 2532+RCX, Міна Abd Allah, Кувейт

Жовтень 2023р.

01.11.2023р.

Партія в кількості 1 006 065 кг, Склад ПММ №1, резервуари №6, №7, №8, м.Коростень, вул. Горького 41, Склад ПММ №2, резервуари №1, №2, м.Коростень, вул. Кемського 1, Склад ПММ №21, резервуари №1, №2, №3, №4, №5, №6, м.Коростень, вул. Б.Хмельницького 4.

Дата проведення лабораторних випробувань 02 листопада 2023 р.

Назва фізико-хімічного показника	Норма згідно ГР	Норма згідно ДСТУ	Фактичне значення	Метод випробування		
1.*Цетанове число, не менше	Л	51	52	ДСТУ 8735		
	З	49				
	Арк	48				
	З	800-845				
	Арк	800-845				
2.*Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, %, не більше		8	0,5	ДСТУ EN 12916		
3.*Вміст сірки, мг/кг, не більше		10	3,5	ДСТУ ISO 20846		
4.Температура спалаху в закритому тиглі, °С, не нижче		55	78	ДСТУ ISO 2719		
5.*Змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60°С, мкм, не більше		460	388	ДСТУ ISO 12156-1		
6. Фракційний склад:	- за температури 250 °С випаровується, % (об.), не більше	Не норм.	65	20	ГОСТ 2177	
	- за температури 350 °С випаровується, % (об.), не менше	Не норм.	85			92
	- 95 %(об.) переганяється за температури, °С, не вище	360	360			354
7.*Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот, % об	В0	0	<0,05 (відсутність)	EN 14078		
	В5	≤5				
	В7	>5-7				
8.*Гранична температура фільтрованості, °С, не вище	Л	-5	5	мінус 21	ДСТУ EN 116	
	З	-20	-20			
	Арк.	-30	-30			


Знаком* позначаються показники, перевірені в субпідрядних лабораторіях (протокол № 1237/23КР від 02.11.2023р. та № 582/23 від 02.11.2023р.)

Декларация про відповідність № UA.TR.100.D0131-23 від 02.11.2023р.

Гарантійний строк зберігання – 1 рік.

Можливість внесення будь-яких змін в паспорт якості без дозволу ВЛ ТОВ «НВП»ДІН ЛТД» виключена.

Висновок: зразок палива дизельного 10 ррт, за перевіреними показниками відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» (додаток З) та вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» п 4.2 Табл.1 пп 1, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, як паливо дизельне ДП-3-Євро5-В0.



Сніжанна БУЛАНЦОВА
(прізвище, ім'я, по-батькові)