


**Випробувальна лабораторія ТОВ «НВП «ДІН ЛТД»**

Адреса: 04074, Україна, м. Київ, вул. Коноплянська, буд.12

 тел. +38 (050) 411-77-46, e-mail: [labdinltd@i.ua](mailto:labdinltd@i.ua)
**ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 20**
**від 31 січня 2024 р.**

Найменування і марка нафти або нафтопродуктів

Номер нормативного документа (нормативно-правового акту) на нафтопродукт

Найменування організації (замовник випробувань)

Розповсюджувач:

Підприємство-виробник / адреса

Дата виготовлення нафтопродукту

Дата відбирання проби

Номер партії (резервуара, транспортного засобу)

**Паливо дизельне ДП-3-Євро5-В0 (зразок палива дизельного 10 ppm, grade F, згідно НД виробника)**
**Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив /ДСТУ 7688:2015 'Паливо дизельне Євро. Технічні умови'.**
**ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», Україна, 11571, Житомирська обл., Коростенський р-н., с.Ушомир, вул.Березюка, 15 код ЄДРПОУ 322852257**
**Valero Marketing & Supply Company and Affiliates, One Valero Way, San Antonio, TX 78269-6000, Сполучені Штати Америки**

Січень 2024р.

30.01.2024р.

**Партія в кількості 2 344 860 кг, Склад ПММ №1, резервуари №6, №7, №8, м.Коростень, вул. Горького 41, Склад ПММ №2, резервуари №1, №2, м.Коростень, вул. Кемського 1, Склад ПММ №21, резервуари №1, №2, м.Коростень, вул. Б.Хмельницького 4.**

Дата проведення лабораторних випробувань 31 січня 2024 р.

Назва фізико-хімічного показника		Норма згідно ТР	Норма згідно ДСТУ	Фактичне значення	Метод випробування
1.*Цетанове число, не менше	Л		51	51	ДСТУ 8735
	З		49		
	Арк		48		
	З		800-845		
	Арк		800-845		
2.*Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, %, не більше			8	2,4	ДСТУ EN 12916
3.*Вміст сірки, мг/кг, не більше			10	7,1	ДСТУ ISO 20846
4.Температура спалаху в закритому тиглі, °С, не нижче			55	61	ДСТУ ISO 2719
5.*Змашувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60°С, мкм, не більше			460	424	ДСТУ ISO 12156-1
6. Фракційний склад:	- за температури 250 °С випаровується, % (об.), не більше	Не норм.	65	44	ГОСТ 2177
	- за температури 350 °С випаровується, % (об.), не менше	Не норм.	85	97	
	- 95 %(об.) переганяється за температури, °С, не вище	360	360	342	
7.*Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот, % об	В0		0	<0,05 (відсутність)	EN 14078
	В5		≤5		
	В7		>5-7		
8.*Гранична температура фільтрованості, °С, не вище	Л	-5	5	мінус 25	ДСТУ EN 116
	З	-20	-20		
	Арк	-30	-30		

Знаком\* позначаються показники, перевірені в субпідрядних лабораторіях (протокол № 79/24КР від 31.01.2024р. та № 43/24 від 31.01.2024р.)

Декларація про відповідність від 31.01.2024р.

Гарантійний строк зберігання – 1 рік.

Можливість внесення будь-яких змін в паспорт якості без дозволу ВЛ ТОВ «НВП»ДІН ЛТД» виключена.

**Висновок: зразок палива дизельного 10 ppm, grade F, за перевіреними показниками відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» (додаток З) та вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» п 4.2 Табл.1 пп 1, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, як паливо дизельне ДП-3-Євро5-В0.**


(підпис)

**Сніжанна БУЛАНЦОВА**  
 (прізвище, ім'я, по-батькові)